Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Октябрь 2016 г.

ООО "УК "Единый Город" — *Абонент*

Договор

пос. Шушары, Новгородский пр., д. 10 (секции 1-3) — *Адрес [строительный] (Узел учета)*

Ш ВОЛНА 1 — *Код УУТЭ*

Тепловычислитель: СПТ943.1 №49141		Расходомеры:	Термопреобразователи:	Преобразователи давления:		Источник: пос. Шушары, ул. Школьная, д.6б, лит. А	
	Подающий тр-д (М1) Обратный тр-д (М2) Подающий ГВС (М3) Циркуляция ГВС (М4) Подпитка (V5)				Расчетный алгоритм, зима: $Q = m1 * (h1 - hхв) - m2 * (h2 - hхв)$ Расчетный алгоритм, лето: $Q = m1 * (h1 - hхв) - m2 * (h2 - hхв)$	Схема подключения: Двухтрубная (независимая СО, закрытая ГВС) График: 105/70	Часовые архивы в файле: ЧА_49141_Ш_ВОЛНА_1

Договорные нагрузки, Гкал/час:
Договорные нагрузки, т/час:

Константные значения: P1 = Txв = 5°C
P2 =

ДАТА	Ти, час	НС	УЧЕТ ТВ-1: ОТОПЛЕНИЕ (СП0)									УЧЕТ ТВ-2 : ГВС (СП0)										КОНТРОЛЬНЫЕ данные		ОБЩЕЕ теплопотребление
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	Qотопл	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподп.	T3	T4	Qгвс.общ.	Qгвс.изл.	Qгвс.тех.	Qобщ.от+гвс
			т	т	т	C°	C°	C°	кг/см²	кг/см²	Гкал	т	т	т	м³	м³	м³	м³	C°	C°	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал
24.09.2016	24	-	527.75	528.22	-0.47	66.0	59.7	6.2	4.6	3.6	3.28													3.28
25.09.2016	24	-	586.84	587.27	-0.43	66.4	57.1	9.3	4.4	3.6	5.43													5.43
26.09.2016	24	-	571.46	571.95	-0.49	66.5	57.1	9.4	4.3	3.5	5.37													5.37
27.09.2016	24	-	571.68	572.14	-0.46	66.3	56.7	9.6	4.4	3.7	5.49													5.49
28.09.2016	24	-	589.33	589.80	-0.48	66.1	56.2	9.9	4.3	3.6	5.82													5.82
29.09.2016	24	-	593.35	593.77	-0.43	66.5	55.8	10.7	4.3	3.6	6.34													6.34
30.09.2016	24	-	587.49	587.89	-0.40	66.5	56.1	10.5	4.4	3.7	6.14													6.14
01.10.2016	24	-	586.03	586.42	-0.39	66.5	56.3	10.2	4.2	3.5	5.97													5.97
02.10.2016	24	-	600.15	600.54	-0.39	66.4	56.2	10.2	4.3	3.5	6.11													6.11
03.10.2016	24	-	603.29	603.63	-0.35	66.5	55.9	10.6	4.3	3.6	6.37													6.37
04.10.2016	24	-	600.03	600.46	-0.43	66.6	56.1	10.5	4.4	3.6	6.28													6.28
05.10.2016	24	-	599.83	600.28	-0.45	67.0	55.2	11.8	4.1	3.4	7.05													7.05
06.10.2016	24	-	571.30	571.72	-0.41	67.0	55.0	12.0	4.1	3.5	6.86													6.86
07.10.2016	24	-	569.75	570.08	-0.34	66.5	53.6	12.9	4.1	3.6	7.36													7.36
08.10.2016	24	-	557.59	557.87	-0.28	67.0	53.8	13.2	4.2	3.7	7.34													7.34
09.10.2016	24	-	570.80	571.04	-0.24	66.5	52.3	14.1	3.9	3.5	8.07													8.07
10.10.2016	24	-	545.10	545.45	-0.35	66.2	51.5	14.7	3.9	3.5	7.99													7.99
11.10.2016	24	-	546.84	547.11	-0.27	66.2	51.4	14.8	3.9	3.6	8.09													8.09
12.10.2016	24	-	521.84	522.12	-0.28	67.5	51.5	15.9	4.0	3.7	8.30													8.30
13.10.2016	24	-	521.81	522.03	-0.22	69.0	52.7	16.3	4.0	3.6	8.48													8.48
14.10.2016	24	-	595.50	595.46	0.05	68.6	53.0	15.5	3.9	3.5	9.25													9.25
15.10.2016	24	-	542.41	542.43	-0.02	69.2	54.1	15.1	4.0	3.5	8.22													8.22
16.10.2016	24	-	528.83	528.92	-0.09	68.6	53.8	14.8	3.9	3.5	7.84													7.84
17.10.2016	24	-	533.33	533.33	-0.01	68.5	53.2	15.2	3.8	3.4	8.13													8.13
18.10.2016	24	-	539.53	539.47	0.06	68.5	53.6	14.9	3.9	3.5	8.03													8.03
19.10.2016	24	-	461.95	462.05	-0.11	68.5	50.9	17.6	3.8	3.6	8.13													8.13
20.10.2016	24	-	356.44	356.75	-0.30	68.8	46.8	22.0	4.0	3.9	7.84													7.84
21.10.2016	24	-	350.16	350.45	-0.29	69.1	46.5	22.6	3.9	3.8	7.91													7.91
22.10.2016	24	-	369.09	369.33	-0.24	68.7	46.9	21.8	4.0	3.8	8.03													8.03
23.10.2016	24	-	374.79	374.94	-0.15	68.7	46.8	21.9	3.8	3.7	8.20													8.20
		-																						
СРЕДНЕЕ	24		535.81	536.10	-0.29	67.3	53.5	13.8	4.1	3.6	7.12													7.12
ИТОГО	720		16074.26	16082.90	-8.64						**213.73**													**213.73**

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, м³	V4, м³	Qобщ.от+гвс, Гкал	Траб, ч
	23.09.16 2:00	205963	205917	0	0	0	0	2113	7215.15
	24.10.16 2:00	222398	222361	0	0	0	0	2336	7959.15

Период расчета по среднему:	-
Количество тепловой энергии Qгвс.общ., рассчитанное по среднему:	- Гкал
Количество тепловой энергии Qобщ ., рассчитанное по среднему:	- Гкал
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему	- м3
Период расчета по договору:	-
Период превышения t2:	-
Корректировка на температуру холодной воды	- Гкал

ИТОГО по приборам учета с учетом корректировок:

Теплопотребление общее (отопление + гвс):	Qобщ =	213.73 Гкал
Теплопотребление гвс (излив + потери):	Qгвс.общ. =	- Гкал
Теплопотребление гвс (излив):	Qгвс.изл. =	- Гкал
Теплопотребление гвс (потери):	Qгвс.тех. =	- Гкал
Объем потребленного теплоносителя:	Vгвс =	- м3

Ответственный за учет тепловой энергии от абонента

/ Есипов А.В. /

Генеральный директор ООО "УК "Единый Город" З.Р. Рефимова

ОТЧЕТ ПРИНЯЛ 05 ОКТ

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Октябрь 2016 г.

ООО "УК "Единый Город"
Абонент

Договор

пос. Шушары, Новгородский пр., д. 10 (секции 4-5)
Адрес [строительный] (Узел учета)

Ш_ВОЛНА_4
Код УУТЭ

Тепловычислитель: СПТ943.1 №8732	Расходомеры:	Термопреобразователи:	Преобразователи давления:		Источник: пос. Шушары, ул. Школьная, д.6б, лит. А	
Подающий тр-д (М1)				Расчетный алгоритм, зима: Q = m1 * (h1 - hхв) - m2 * (h2 - hхв)	Схема подключения: Двухтрубная (независимая СО, закрытая ГВС)	
Обратный тр-д (М2)						
Подающий ГВС (М3)				Расчетный алгоритм, лето: Q = m1 * (h1 - hхв) - m2 * (h2 - hхв)	График: 105/70	Часовые архивы в файле: ЧА_8732_Ш_ВОЛНА_4
Циркуляция ГВС (М4)						
Подпитка (V5)						

Договорные нагрузки, Гкал/час:
Договорные нагрузки, т/час:

Константные значения: P1 = Txв = 5°C
P2 =

ДАТА	Ти, час	НС	УЧЕТ ТВ-1: ОТОПЛЕНИЕ (СП0)									УЧЕТ ТВ-2 : ГВС (СП0)										КОНТРОЛЬНЫЕ данные		ОБЩЕЕ теплопотребление
			M1 т	M2 т	dM т	T1 C°	T2 C°	dT C°	P1 кг/см²	P2 кг/см²	Qотопл Гкал	M3 т	M4 т	dM т	V3 м³	V4 м³	dV (излив) м³	Vподп. м³	T3 C°	T4 C°	Qгвс.общ. Гкал	Qгвс.изл. Гкал	Qгвс.тех. Гкал	Qобщ.от+гвс Гкал
24.09.2016	24	19	322.22	322.63	-0.41	67.0	58.9	8.2	4.4	3.5	2.61													2.61
25.09.2016	24	19	319.85	320.25	-0.40	67.1	58.7	8.4	4.3	3.4	2.67													2.67
26.09.2016	24	19	346.35	346.85	-0.50	66.9	56.7	10.3	4.4	3.6	3.53													3.53
27.09.2016	24	19	425.93	426.66	-0.72	66.7	53.9	12.8	4.3	3.5	5.43													5.43
28.09.2016	24	19	415.10	415.81	-0.70	67.1	53.5	13.7	4.3	3.5	5.65													5.65
29.09.2016	24	19	409.48	410.17	-0.69	67.2	53.5	13.7	4.4	3.6	5.57													5.57
30.09.2016	24	19	402.76	403.46	-0.69	67.1	53.6	13.5	4.3	3.5	5.41													5.41
01.10.2016	24	19	416.20	416.96	-0.77	67.0	53.6	13.4	4.3	3.5	5.54													5.54
02.10.2016	24	19	419.22	420.03	-0.82	67.1	53.5	13.6	4.3	3.5	5.65													5.65
03.10.2016	24	19	414.57	415.48	-0.92	67.2	53.8	13.4	4.4	3.5	5.52													5.52
04.10.2016	24	19	408.30	409.20	-0.90	67.7	53.2	14.4	4.1	3.4	5.85													5.85
05.10.2016	24	19	399.67	400.49	-0.82	67.7	52.6	15.1	4.1	3.4	6.01													6.01
06.10.2016	24	19	413.95	414.78	-0.83	67.1	51.5	15.6	4.1	3.5	6.41													6.41
07.10.2016	24	19	395.16	395.94	-0.78	67.6	52.2	15.5	4.2	3.6	6.07													6.07
08.10.2016	24	19	421.36	422.11	-0.75	67.1	51.0	16.1	3.9	3.4	6.75													6.75
09.10.2016	24	19	415.58	416.36	-0.77	66.8	50.1	16.7	3.9	3.4	6.91													6.91
10.10.2016	24	19	439.79	440.60	-0.80	66.8	50.4	16.5	3.9	3.5	7.20													7.20
11.10.2016	24	19	406.33	407.09	-0.77	68.1	50.4	17.7	4.0	3.6	7.16													7.16
12.10.2016	24	19	407.67	408.41	-0.74	69.6	51.7	17.9	4.0	3.6	7.27													7.27
13.10.2016	24	19	483.54	484.34	-0.80	69.2	52.6	16.6	3.9	3.4	7.99													7.99
14.10.2016	24	19	439.73	440.49	-0.75	69.9	53.6	16.2	4.0	3.5	7.10													7.10
15.10.2016	24	19	426.79	427.58	-0.79	69.3	53.3	16.0	3.9	3.5	6.80													6.80
16.10.2016	24	19	430.57	431.30	-0.73	69.1	53.0	16.2	3.8	3.4	6.93													6.93
17.10.2016	24	19	437.36	438.10	-0.74	69.2	52.7	16.4	3.9	3.4	7.15													7.15
18.10.2016	24	19	424.49	425.18	-0.69	69.3	51.3	17.9	3.8	3.5	7.59													7.59
19.10.2016	24	19	392.53	393.13	-0.61	69.9	49.6	20.2	4.0	3.8	7.91													7.91
20.10.2016	24	19	389.00	389.54	-0.54	70.2	49.4	20.8	3.9	3.7	8.05													8.05
21.10.2016	24	19	409.81	410.38	-0.58	69.7	49.4	20.3	4.0	3.8	8.28													8.28
22.10.2016	24	19	415.97	416.50	-0.53	69.7	49.4	20.3	3.8	3.6	8.42													8.42
23.10.2016	24	19	408.25	408.73	-0.48	70.1	49.6	20.5	3.8	3.6	8.33													8.33
		-																						
СРЕДНЕЕ	24		408.58	409.28	-0.70	68.1	52.6	15.6	4.1	3.5	6.39													6.39
ИТОГО	720		12257.51	12278.53	-21.02						**191.79**													**191.79**

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, м³	V4, м³	Qобщ.от+гвс, Гкал	Траб, ч
	23.09.16 0:00	188984	189015	0	0	0	0	2395	8939.65
	24.10.16 0:00	201590	201643	0	0	0	0	2590	9683.65

Период расчета по среднему:	-
Количество тепловой энергии Qгвс.общ., рассчитанное по среднему:	- Гкал
Количество тепловой энергии Qобщ ., рассчитанное по среднему:	- Гкал
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему	- м3
Период расчета по договору:	-
Период превышения t2:	-
Корректировка на температуру холодной воды	- Гкал

ИТОГО по приборам учета с учетом корректировок:

Теплопотребление общее (отопление + гвс):	Qобщ =	191.79 Гкал
Теплопотребление гвс (излив + потери):	Qгвс.общ. =	- Гкал
Теплопотребление гвс (излив):	Qгвс.изл. =	- Гкал
Теплопотребление гвс (потери):	Qгвс.тех. =	- Гкал
Объем потребленного теплоносителя:	Vгвс =	- м3

Ответственный за учет тепловой энергии от абонента

/ Есипов А.В. /

ОТЧЕТ ПРИНЯТ 29 10 2016

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Единый Город» Санкт-Петербург

Генеральный директор ООО "УК "Единый Город"
З.Р. Ефимова

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Октябрь 2016 г.

ООО "УК "Единый Город"
Абонент

Договор

пос. Шушары, Новгородский пр., д. 10 (секции 6-7)
Адрес [строительный] (Узел учета)

Ш_ВОЛНА_6
Код УУТЭ

Тепловычислитель: СПТ943.1 №44989		Расходомеры:	Термопреобразователи:	Преобразователи давления:		Источник: пос. Шушары, ул. Школьная, д.6б, лит. А	
	Подающий тр-д (М1)				Расчетный алгоритм, зима: Q = m1 * (h1 - hхв) - m2 * (h2 - hхв)	Схема подключения: Двухтрубная (независимая СО, закрытая ГВС)	
	Обратный тр-д (М2)						
	Подающий ГВС (М3)						
	Циркуляция ГВС (М4)				Расчетный алгоритм, лето: Q = m1 * (h1 - hхв) - m2 * (h2 - hхв)	График: 105/70	Часовые архивы в файле: ЧА_44989_Ш_ВОЛНА_6
	Подпитка (V5)						

Договорные нагрузки, Гкал/час:
Договорные нагрузки, т/час:

Константные значения: P1 = Тхв = 5°С
P2 =

ДАТА	Ти, час	НС	УЧЕТ ТВ-1: ОТОПЛЕНИЕ (СП0) M1, т	M2, т	dM, т	T1, С°	T2, С°	dT, С°	P1, кг/см²	P2, кг/см²	Qотопл, Гкал	УЧЕТ ТВ-2 : ГВС (СП0) M3, т	M4, т	dM, т	V3, м³	V4, м³	dV (излив), м³	Vподп, м³	T3, С°	T4, С°	Qгвс.общ., Гкал	КОНТРОЛЬНЫЕ данные Qгвс.изл., Гкал	Qгвс.тех., Гкал	ОБЩЕЕ теплопотребление Qобщ.от+гвс, Гкал
24.09.2016	24	19	374.98	380.83	-5.85	67.1	60.4	6.7	4.3	3.6	2.16													2.16
25.09.2016	24	19	366.28	371.96	-5.68	67.2	60.1	7.1	4.2	3.5	2.26													2.26
26.09.2016	24	19	447.08	453.97	-6.89	67.0	56.8	10.2	4.3	3.7	4.16													4.16
27.09.2016	24	19	463.74	470.93	-7.20	66.8	54.7	12.1	4.3	3.6	5.24													5.24
28.09.2016	24	19	464.39	471.64	-7.25	67.2	54.5	12.7	4.2	3.6	5.51													5.51
29.09.2016	24	19	460.55	467.73	-7.17	67.2	54.5	12.7	4.3	3.7	5.46													5.46
30.09.2016	24	19	465.60	472.95	-7.35	67.2	54.5	12.7	4.2	3.6	5.52													5.52
01.10.2016	24	19	475.76	483.33	-7.56	67.0	54.5	12.5	4.2	3.6	5.54													5.54
02.10.2016	24	19	469.92	477.36	-7.44	67.1	54.4	12.7	4.2	3.6	5.58													5.58
03.10.2016	24	19	461.03	468.33	-7.31	67.3	55.2	12.1	4.3	3.7	5.18													5.18
04.10.2016	24	19	442.35	449.34	-7.00	67.7	54.9	12.8	4.0	3.5	5.30													5.30
05.10.2016	24	19	435.96	442.83	-6.86	67.7	54.1	13.7	4.0	3.5	5.60													5.60
06.10.2016	24	19	442.20	449.01	-6.81	67.1	52.6	14.5	4.0	3.6	6.06													6.06
07.10.2016	24	19	426.45	432.77	-6.32	67.7	53.4	14.3	4.2	3.7	5.77													5.77
08.10.2016	24	19	442.18	448.57	-6.39	67.1	51.7	15.4	3.9	3.5	6.50													6.50
09.10.2016	24	19	425.44	431.58	-6.13	66.9	50.7	16.3	3.8	3.5	6.61													6.61
10.10.2016	24	19	442.58	448.96	-6.37	66.8	50.3	16.5	3.9	3.6	7.00													7.00
11.10.2016	24	19	413.31	419.05	-5.75	68.1	50.3	17.8	3.9	3.7	7.07													7.07
12.10.2016	24	19	405.98	411.77	-5.79	69.7	51.3	18.4	3.9	3.6	7.16													7.16
13.10.2016	24	19	464.69	471.59	-6.90	69.2	51.7	17.5	3.9	3.5	7.78													7.78
14.10.2016	24	19	427.22	433.69	-6.46	69.9	53.0	16.8	3.9	3.6	6.86													6.86
15.10.2016	24	19	410.62	416.94	-6.32	69.3	53.2	16.1	3.9	3.5	6.28													6.28
16.10.2016	24	19	407.11	413.49	-6.37	69.2	53.1	16.0	3.8	3.4	6.20													6.20
17.10.2016	24	19	406.71	413.16	-6.45	69.2	53.1	16.1	3.8	3.5	6.21													6.21
18.10.2016	24	19	401.42	407.87	-6.44	69.3	51.9	17.4	3.8	3.5	6.67													6.67
19.10.2016	24	19	385.19	391.37	-6.18	69.9	49.3	20.7	3.9	3.8	7.66													7.66
20.10.2016	24	19	388.90	395.14	-6.25	70.2	48.8	21.4	3.9	3.7	8.04													8.04
21.10.2016	24	19	411.20	417.71	-6.51	69.8	49.0	20.7	3.9	3.7	8.21													8.21
22.10.2016	24	19	415.58	421.70	-6.12	69.7	48.8	20.9	3.8	3.6	8.41													8.41
23.10.2016	24	19	410.98	416.72	-5.74	70.1	49.3	20.9	3.8	3.6	8.31													8.31
		-																						
СРЕДНЕЕ	24		428.51	435.08	-6.56	68.2	53.0	15.2	4.0	3.6	6.14													6.14
ИТОГО	720		12855.44	13052.30	-196.85						**184.32**													**184.32**

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, м³	V4, м³	Qобщ.от+гвс, Гкал	Траб, ч
	23.09.16 9:00	235433	237770	0	0	0	0	2426	8973.25
	24.10.16 1:00	248555	251092	0	0	0	0	2612	9709.25

Период расчета по среднему: -
Количество тепловой энергии Qгвс.общ., рассчитанное по среднему: - Гкал
Количество тепловой энергии Qобщ ., рассчитанное по среднему: - Гкал
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему - м3
Период расчета по договору: -
Период превышения t2: -
Корректировка на температуру холодной воды - Гкал

ИТОГО по приборам учета с учетом корректировок:

Теплопотребление общее (отопление + гвс):	Qобщ =	184.32 Гкал
Теплопотребление гвс (излив + потери):	Qгвс.общ. =	- Гкал
Теплопотребление гвс (излив):	Qгвс.изл. =	- Гкал
Теплопотребление гвс (потери):	Qгвс.тех. =	- Гкал
Объем потребленного теплоносителя:	Vгвс =	- м3

Ответственный за учет тепловой энергии от абонента

/ Есипов А.В. /

Генеральный директор
ООО "УК "Единый Город"
З.Р. Ефимова

ОТЧЕТ ПРИНЯТ
ОКТ 2016

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Октябрь 2016 г.

ООО "УК "Единый Город"
Абонент

Договор

пос. Шушары, Новгородский пр., д. 10 (секции 8-10)
Адрес [строительный] (Узел учета)

Ш_ВОЛНА_8
Код УУТЭ

Тепловычислитель: СПТ943.1 №44860	Расходомеры:	Термопреобразователи:	Преобразователи давления:		Источник: пос. Шушары, ул. Школьная, д.66, лит. А	
Подающий тр-д (М1)				Расчетный алгоритм, зима: $Q = m1 * (h1 - hхв) - m2 * (h2 - hхв)$	Схема подключения: Двухтрубная (независимая СО, закрытая ГВС)	
Обратный тр-д (М2)						
Подающий ГВС (М3)				Расчетный алгоритм, лето: $Q = m1 * (h1 - hхв) - m2 * (h2 - hхв)$	График: 105/70	Часовые архивы в файле: ЧА_44860_Ш_ВОЛНА_8
Циркуляция ГВС (М4)						
Подпитка (V5)						

Договорные нагрузки, Гкал/час:
Договорные нагрузки, т/час:

Константные значения: P1 = Тхв = 5°С
P2 =

ДАТА	Ти, час	НС	УЧЕТ ТВ-1: ОТОПЛЕНИЕ (СП0)									УЧЕТ ТВ-2 : ГВС (СП0)										КОНТРОЛЬНЫЕ данные		ОБЩЕЕ теплопотребление
			M1 т	M2 т	dM т	T1 C°	T2 C°	dT C°	P1 кг/см²	P2 кг/см²	Qотопл Гкал	M3 т	M4 т	dM т	V3 м³	V4 м³	dV (излив) м³	Vподп. м³	T3 C°	T4 C°	Qгвс.общ. Гкал	Qгвс.изл. Гкал	Qгвс.тех. Гкал	Qобщ.от+гвс Гкал
24.09.2016	24	-	350.37	349.44	0.93	66.8	61.0	5.8	4.5	3.5	2.10													2.10
25.09.2016	24	-	342.06	341.14	0.92	66.9	60.6	6.2	4.4	3.4	2.20													2.20
26.09.2016	24	-	339.67	338.75	0.92	66.7	60.8	5.9	4.5	3.6	2.08													2.08
27.09.2016	24	-	398.40	397.17	1.22	66.6	57.6	8.9	4.5	3.5	3.63													3.63
28.09.2016	24		432.67	431.05	1.63	67.1	55.7	11.4	4.4	3.5	5.04													5.04
29.09.2016	24		430.33	428.85	1.48	67.5	56.2	11.3	4.5	3.6	4.96													4.96
30.09.2016	24	-	432.16	430.61	1.55	67.0	55.7	11.3	4.4	3.4	4.97													4.97
01.10.2016	24		440.98	439.29	1.69	66.8	55.7	11.1	4.4	3.4	5.00													5.00
02.10.2016	24	-	436.52	434.95	1.57	67.0	55.9	11.1	4.5	3.5	4.93													4.93
03.10.2016	24	-	430.00	428.43	1.57	67.1	56.3	10.8	4.5	3.5	4.75													4.75
04.10.2016	24	-	408.67	407.18	1.50	67.5	56.2	11.3	4.2	3.3	4.72													4.72
05.10.2016	24	-	392.50	390.99	1.51	67.5	55.8	11.7	4.2	3.4	4.69													4.69
06.10.2016	24	-	396.41	394.85	1.56	66.9	54.5	12.4	4.2	3.4	5.00													5.00
07.10.2016	24	-	384.41	382.80	1.61	67.5	55.2	12.3	4.3	3.6	4.81													4.81
08.10.2016	24	-	394.47	392.85	1.62	66.9	53.9	13.1	4.1	3.4	5.24													5.24
09.10.2016	24	-	381.62	379.97	1.65	66.7	52.9	13.8	4.0	3.4	5.37													5.37
10.10.2016	24	-	403.18	401.49	1.69	66.6	52.4	14.2	4.0	3.5	5.83													5.83
11.10.2016	24	-	381.07	379.49	1.58	67.9	52.7	15.2	4.1	3.6	5.88													5.88
12.10.2016	24	-	384.93	383.24	1.69	69.4	53.7	15.7	4.1	3.6	6.15													6.15
13.10.2016	24	-	434.64	432.87	1.77	69.0	54.1	14.9	4.0	3.4	6.57													6.57
14.10.2016	24	-	400.58	398.96	1.62	69.7	55.0	14.7	4.1	3.5	5.99													5.99
15.10.2016	24	-	377.59	376.05	1.54	69.1	54.8	14.3	4.1	3.4	5.48													5.48
16.10.2016	24	-	382.89	381.23	1.66	68.9	54.6	14.4	3.9	3.3	5.61													5.61
17.10.2016	24	-	396.99	395.21	1.78	69.0	54.4	14.6	4.0	3.4	5.89													5.89
18.10.2016	24	-	398.93	397.08	1.85	69.1	53.7	15.3	3.9	3.4	6.22													6.22
19.10.2016	24	-	428.68	426.61	2.07	69.7	53.2	16.5	4.1	3.7	7.18													7.18
20.10.2016	24	-	425.18	423.09	2.10	70.0	53.2	16.8	4.0	3.6	7.26													7.26
21.10.2016	24	-	426.60	424.52	2.09	69.5	53.3	16.2	4.1	3.6	7.03													7.03
22.10.2016	24	-	427.40	425.23	2.17	69.5	53.3	16.2	3.9	3.4	7.07													7.07
23.10.2016	24	-	406.09	404.05	2.04	69.9	53.4	16.5	3.9	3.4	6.83													6.83
		-																						
СРЕДНЕЕ	24		402.20	400.58	1.62	68.0	55.2	12.8	4.2	3.5	5.28													5.28
ИТОГО	720		12066.00	12017.43	48.56						158.49													158.49

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, м³	V4, м³	Qобщ.от+гвс, Гкал	Траб, ч
	23.09.16 1:00	149400	148820	0	0	0	0	1542	6753.28333
	24.10.16 1:00	161845	161215	0	0	0	0	1703	7497.28333

Период расчета по среднему:	-
Количество тепловой энергии Qгвс.общ., рассчитанное по среднему:	- Гкал
Количество тепловой энергии Qобщ ., рассчитанное по среднему:	- Гкал
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему	- м3
Период расчета по договору:	-
Период превышения t2:	-
Корректировка на температуру холодной воды	- Гкал

ИТОГО по приборам учета с учетом корректировок:

Теплопотребление общее (отопление + гвс):	Qобщ =	158.49 Гкал
Теплопотребление гвс (излив + потери):	Qгвс.общ. =	- Гкал
Теплопотребление гвс (излив):	Qгвс.изл. =	- Гкал
Теплопотребление гвс (потери):	Qгвс.тех. =	- Гкал
Объем потребленного теплоносителя:	Vгвс =	- м3

Ответственный за учет тепловой энергии от абонента

/ Всипов А.В. /

Генеральный директор
ООО "УК "Единый Город"
З.Р. Ефимова

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Единый Город» Санкт-Петербург

ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25 ОКТ 2016

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Октябрь 2016 г.

ООО "УК "Единый Город" — *Абонент*

Договор

пос. Шушары, Новгородский пр., д. 10 (секции 11-15) — *Адрес [строительный] (Узел учета)*

Ш_ВОЛНА_11 — *Код УУТЭ*

Тепловычислитель: СПТ943 №56130		Расходомеры:	Термопреобразователи:	Преобразователи давления:		Источник: пос. Шушары, ул. Школьная, д.66, лит. А	
	Подающий тр-д (М1) Обратный тр-д (М2) Подающий ГВС (М3) Циркуляция ГВС (М4) Подпитка (V5)				Расчетный алгоритм, зима: $Q = m1 * (h1 - hхв) - m2 * (h2 - hхв)$ Расчетный алгоритм, лето: $Q = m1 * (h1 - hхв) - m2 * (h2 - hхв)$	Схема подключения: Двухтрубная (независимая СО, закрытая ГВС) График: 105/70	Часовые архивы в файле: ЧА_56130_Ш_ВОЛНА_11

Договорные нагрузки, Гкал/час:
Договорные нагрузки, т/час:

Константные значения: P1 = Txв = 5°C
P2 =

ДАТА	Ти, час	НС	УЧЕТ ТВ-1: ОТОПЛЕНИЕ (СП0)									УЧЕТ ТВ-3 : ГВС (СП0)										КОНТРОЛЬНЫЕ данные		ОБЩЕЕ теплопотребление
			M1 т	M2 т	dM т	T1 C°	T2 C°	dT C°	P1 кг/см²	P2 кг/см²	Qотопл Гкал	M3 т	M4 т	dM т	V3 м³	V4 м³	dV (излив) м³	Vподп. м³	T3 C°	T4 C°	Qгвс.общ. Гкал	Qгвс.изл. Гкал	Qгвс.тех. Гкал	Qобщ.от+гвс Гкал
24.09.2016	24	-	1230.84	1232.82	-1.98	67.2	55.4	11.8	3.4	4.4	14.36													14.36
25.09.2016	24	-	1202.72	1204.42	-1.70	67.3	55.4	11.8	3.3	4.3	14.13													14.13
26.09.2016	24	-	1129.35	1132.56	-3.21	67.1	55.5	11.7	3.5	4.4	12.97													12.97
27.09.2016	24	-	868.28	871.07	-2.80	66.8	55.1	11.7	3.3	4.4	9.98													9.98
28.09.2016	24	-	855.51	858.33	-2.82	67.2	55.1	12.1	3.3	4.3	10.16													10.16
29.09.2016	24	-	862.47	865.26	-2.78	67.2	55.0	12.2	3.4	4.5	10.34													10.34
30.09.2016	24	-	855.67	858.02	-2.35	67.2	55.2	12.0	3.3	4.3	10.12													10.12
01.10.2016	24	-	867.23	869.66	-2.43	67.0	55.3	11.8	3.3	4.4	10.06													10.06
02.10.2016	24	-	850.48	852.61	-2.13	67.1	55.1	12.0	3.3	4.4	10.10													10.10
03.10.2016	24	-	853.87	856.12	-2.25	67.3	55.5	11.8	3.4	4.4	9.95													9.95
04.10.2016	24	-	822.52	824.41	-1.89	67.7	55.2	12.6	3.2	4.2	10.21													10.21
05.10.2016	24	-	802.62	804.39	-1.77	67.7	54.5	13.3	3.2	4.1	10.54													10.54
06.10.2016	24	-	804.13	805.72	-1.59	67.1	53.5	13.6	3.3	4.1	10.84													10.84
07.10.2016	24	-	793.06	794.52	-1.46	67.7	53.9	13.8	3.5	4.3	10.83													10.83
08.10.2016	24	-	771.05	772.45	-1.41	67.1	53.0	14.1	3.2	4.0	10.82													10.82
09.10.2016	24	-	758.17	759.61	-1.44	66.9	51.8	15.1	3.3	3.9	11.34													11.34
10.10.2016	24	-	819.27	820.27	-1.00	66.9	51.5	15.4	3.4	4.0	12.53													12.53
11.10.2016	24	-	770.32	771.46	-1.13	68.1	51.5	16.6	3.5	4.0	12.71													12.71
12.10.2016	24	-	809.87	810.72	-0.85	69.7	52.2	17.5	3.4	4.0	14.09													14.09
13.10.2016	24	-	862.33	863.32	-0.98	69.2	52.7	16.4	3.3	4.0	14.12													14.12
14.10.2016	24	-	820.73	821.79	-1.06	69.9	53.1	16.8	3.3	4.0	13.74													13.74
15.10.2016	24	-	787.05	788.16	-1.11	69.3	52.6	16.6	3.3	4.0	13.04													13.04
16.10.2016	24	-	802.82	803.80	-0.99	69.2	52.4	16.8	3.2	3.9	13.44													13.44
17.10.2016	24	-	806.24	807.23	-0.99	69.2	52.5	16.7	3.3	3.9	13.41													13.41
18.10.2016	24	-	808.92	809.46	-0.55	69.3	51.4	17.9	3.3	3.8	14.44													14.44
19.10.2016	24	-	813.22	813.30	-0.08	69.9	50.8	19.1	3.6	4.0	15.54													15.54
20.10.2016	24	-	819.53	819.37	0.16	70.2	50.4	19.8	3.5	3.9	16.22													16.22
21.10.2016	24	-	856.38	856.18	0.19	69.7	50.8	18.9	3.5	4.0	16.23													16.23
22.10.2016	24	-	872.38	871.95	0.42	69.7	50.9	18.8	3.4	3.8	16.43													16.43
23.10.2016	24	-	819.40	819.47	-0.07	70.1	51.1	19.0	3.4	3.8	15.58													15.58
		-																						
СРЕДНЕЕ	24		859.88	861.28	-1.40	68.2	53.3	14.9	3.3	4.1	12.61													12.61
ИТОГО	720		25796.41	25838.45	-42.04						**378.27**													**378.27**

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, м³	V4, м³	Qобщ.от+гвс, Гкал	Траб, ч
	23.09.16 2:15	195110	195503	0	0	0	0	1950	5461.10205
	24.10.16 2:13	221946	222384	0	0	0	0	2340	6205.06885

Период расчета по среднему: -
Количество тепловой энергии Qгвс.общ., рассчитанное по среднему: - Гкал
Количество тепловой энергии Qобщ ., рассчитанное по среднему: - Гкал
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему - м3
Период расчета по договору: -
Период превышения t2: -
Корректировка на температуру холодной воды - Гкал

ИТОГО по приборам учета с учетом корректировок:

Теплопотребление общее (отопление + гвс):	Qобщ =	378.27 Гкал
Теплопотребление гвс (излив + потери):	Qгвс.общ. =	- Гкал
Теплопотребление гвс (излив):	Qгвс.изл. =	- Гкал
Теплопотребление гвс (потери):	Qгвс.тех. =	- Гкал
Объем потребленного теплоносителя:	Vгвс =	- м3

Ответственный за учет тепловой энергии от абонента

/ Есипов А.В. /

Генеральный директор ООО "УК "Единый Город" Ефимова

ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25 ОКТ 2016

Отчет

Об электроэнергии жилых домов находящихся в управлении

ООО "УК "Единый Город" за Октябрь месяц 2016 года

№ п/п	Адреса жилых домов	Расход электропотребления за месяц		
		день	ночь	итого
1	Поселок Шушары			
6	пр.Новгородский 10 ГРЩ 1	104320	32960	137280
7	пр.Новгородский 10 ГРЩ 2	27520	9600	37120
8	пр.Новгородский 10 ГРЩ 3	38200	—	38200
9	пр.Новгородский 10 ГРЩ 4	16800	5280	22080
10	пр.Новгородский 10 ГРЩ 5	27800	9600	37400
11	пр.Новгородский 10 ГРЩ 6	39500	13440	52940
12	пр.Новгородский 10 ГРЩ 7	34200	—	34200
13	пр.Новгородский 10 общий	223220	61280	284500

Главный энергетик В.А. Рыбкин

Генеральный директор
ООО "УК "Единый Город"
З.Р. Ефимова

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Единый Город» Санкт-Петербург